

СОГЛАСОВАНО

Начальник
управления образования
администрации
Симферопольского района
Республики Крым

С.В. Дмитрова

« 14 » июни 2023 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Партизанская школа им. А.П.
Богданова» Симферопольского района
Республики Крым

А.В. Герещенко

« 14 » июни 2023 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОГДАНОВА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 2**

Симферопольский район
Республики Крым

« 14 » июни 2023 года.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования

1.2. Адрес объекта: 297566, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Сумская, № 11а

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1,131,10 кв. м.

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3,078,27 кв. м

1.4. Год постройки здания 2019 год, последний капитальный ремонт – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2023 года, капитального – 01.06.2025.

Сведения об организации, расположенной на объекте: МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова»

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование:

- детский сад «Радуга» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Партизанская школа имени Героя Советского Союза Богданова Александра Петровича» Симферопольского района Республики Крым;

- детский сад «Радуга» МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова».

1.7. Юридический адрес учреждения: 297566, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Сумская, № 11а.

Фактический адрес учреждения: 297566, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Сумская, № 11а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты.

Маршрутное такси «Кольцевой маршрут А».

г. Симферополь, автостанция «Западная» - с. Фонтаны - с. Константиновка - с. Партизанское - с. Каштановое - с. Кизиловое - с. Малиновка - с. Приятное свидание - с. Левадки - с. Чистенькая - г. Симферополь, автостанция «Западная».

Маршрутное такси «Кольцевой маршрут Б».

г. Симферополь, автостанция «Западная» - с. Чистенькая - с. Левадки - с. Приятное свидание - с. Малиновка - с. Кизиловое - с. Каштановое - с. Партизанское - с. Константиновка - с. Фонтаны - г. Симферополь, автостанция «Западная».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (ямы, выбоины, неровности).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ Фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2	Вход (входы) в здание	ВНД (С, К) ДЧ-И (О, Г, У)	8.	11, 12, 13, 14.
3	Путь (пути) движения внутри здания: (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С, К) ДЧ-И (О, Г, У)	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С, К, Г) ДЧ-И (О, У)	24, 25, 26, 27, 28, 40.	32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.	41, 42, 43, 44.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С, К, Г) ДЧ-И (О, У)	37, 38.	30, 31, 45, 46.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	39.	47, 48, 49.

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)* – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов частичной доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установить информацию об объекте у входа на территорию с дублированием шрифтом Брайля и установкой нормативной кнопки вызова, на входной двери, обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо обеспечить систему средств информационной поддержки на всех функциональных зонах и на всех путях движения на доступном языке.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней в санитарно-гигиенических помещениях.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо обеспечить непрерывность информационного обеспечения по всему пути к зоне целевого назначения, приобретение индукционной системы для слабослышащих или других звукоусиливающих устройств.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой кнопки вызова здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, для обеспечения доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничехода, подъёмника) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт.
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023 - 2027 в рамках исполнения паспорта доступности, плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДЧ-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Межведомственной комиссии по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Симферопольском районе; комиссии по проведению обследования и паспортизации социальной инфраструктуры структурного подразделения детский сад «Радуга» МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова»

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - по необходимости;

4.4.3. техническая экспертиза - нет; разработка проектно-сметной документации — по необходимости;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - необходимо;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - необходимо;

4.4.6. другое - по необходимости;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет;

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

на карте доступности информационного интернет-портала <http://zhit-vmeste.ru/>

« 10 » июня 2023 г.; на официальном сайте МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова» <http://partizanshkola.ru/> « _____ » _____ 20__ г.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>7</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

- | | |
|---|------------------|
| Результаты фотофиксации на объекте | на <u>49</u> шт. |
| Поэтажные план-схемы с номерами | на <u>2</u> л. |
| Схема территории детского сада | на <u>1</u> л. |
| Устав школы (новая редакция) | на <u>23</u> л. |
| Изменения к Уставу школы | на <u>3</u> л. |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | на <u>1</u> л. |
| Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | на <u>1</u> л. |

Акт обследования подписали:

Председатель комиссии,
Заместитель директора по воспитательной работе

О.Н. Квития

Члены комиссии:
Заместитель директора по дошкольному образованию

Т.В. Федоренц

Завхоз

Г.К. Аметова

Уполномоченный по охране труда

Н.Г. Дорошенко

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Н.В. Скороходова

Согласовано:

Председатель местной организации
Симферопольского района Крымской республиканской
региональной Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Я.В. Фиклистова

Управленческое решение согласовано «22» ноя 2023 г. (протокол № 2)

Межведомственной комиссией по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Симферопольском районе
Комиссия по проведению обследования и паспортизации социальной инфраструктуры структурного подразделения детский сад «Радуга» МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова»