

СОГЛАСОВАНО

Начальник
управления образования
администрации
Симферопольского района
Республики Крым

С.В. Дмитрова

« 14 » июня 2023 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Партизанская школа им. А.П.
Богданова» Симферопольского района
Республики Крым

А.В. Терещенко

2023 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА ИМ. А.П. БОГДАНОВА»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №1**

Симферопольский район
Республики Крым

14 июня 2023 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования

1.2. Адрес объекта: 297566, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Сумская, № 11а

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 4298,30 кв. м, в том числе подземный 1 этаж.

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 19655 кв. м

1.4. Год постройки здания 1981 год, последний капитальный ремонт – 2011 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2023 года, капитального – 01.07.2027 год (ремонт крыши спортивного и актового залов, ремонт туалетов)

сведения об организации, расположенной на объекте: структурное подразделение детский сад «Радуга»

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа имени Героя Советского Союза Богданова Александра Петровича» Симферопольского района Республики Крым;

- МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова».

1.7. Юридический адрес учреждения: 297566, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Сумская, № 11а.

Фактический адрес учреждения: 297566, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Сумская, № 11а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты.

Маршрутное такси «Кольцевой маршрут А».

г. Симферополь, автостанция «Западная» - с. Фонтаны - с. Константиновка - с. Партизанское – с. Каштановое - с. Кизиловое - с. Малиновка - с. Приятное свидание - с. Левадки - с. Чистенькая – г. Симферополь, автостанция «Западная».

Маршрутное такси «Кольцевой маршрут Б».

г. Симферополь, автостанция «Западная» - с. Чистенькая - с. Левадки - с. Приятное свидание – с. Малиновка – с. Кизиловое - с. Каштановое - с. Партизанское - с. Константиновка - с. Фонтаны – г. Симферополь, автостанция «Западная».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (неровности).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2	Вход (входы) в здание	ВНД	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21	10, 11, 17, 20, 21, 22

3	Путь (пути) движения внутри здания: (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	22, 23, 24, 25	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.	49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	33, 34.	75, 75а, 76, 77, 77а, 78.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	35, 36.	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 79, 80, 81, 82, 82а, 82б, 82в.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	37	83, 84, 85, 86.

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Здание признано временно не доступным для инвалидов К, О, С, Г, У. Услуга предоставляется на дому для всех категории К, О, С, Г, У согласно МСЭ. Поэтому объект признан недоступным для инвалидов (ВНД).

Для решения вопросов частичной доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установить информацию об объекте у входа на территорию, на входной двери, обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и установить нормативную кнопку вызова с знаком «Инвалид» и шрифтом Брайля.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо обеспечить систему средств информационной поддержки на всех функциональных зонах и на всех путях движения на доступном языке.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка дополнительных разделительных поручней на лестницах при ширине марша более 4 м. и нормативных поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо обеспечить непрерывность информационного обеспечения по всему пути к зоне целевого назначения, индукционную систему для слабослышащих или другие звукоусиливающие устройства.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса и кнопки вызова с тыльной стороны здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, для обеспечения доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода, подъемника) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: с 01.07.2023 – 01.07.2027 в рамках исполнения паспорт доступности, плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации — доступно частично для всех категорий инвалидов (ДЧ-В).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Межведомственной комиссии по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Симферопольском районе.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - по необходимости;

4.4.3. техническая экспертиза - нет; разработка проектно-сметной документации — по необходимости;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - необходимо;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - необходимо;

4.4.6. другое - по необходимости;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет;

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

на карте доступности информационного интернет-портала <http://zhit-vmeste.ru/>

« 10 » июня 20 23 г.; на официальном сайте МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова» <http://partizanshkola.ru/> « » 2023г.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>6</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |


- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Результаты фотофиксации на объекте | на <u>89</u> шт. |
| Позтажные план-схемы с номерами | на <u>3</u> л. |
| Схема территории школы | на <u>1</u> л. |
| Устав школы | на <u>23</u> л. |
| Изменения к Уставу школы | на <u>3</u> л. |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | на <u>1</u> л. |
| Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | на <u>1</u> л. |

Акт обследования подписали:


Председатель комиссии,
заместитель директора по воспитательной работе

 О.Н. Квития

Заместитель директора по дошкольному образованию,
заместитель председателя комиссии

 Т.В. Федорец


Завхоз

 Г.К. Аметова

Уполномоченный по охране труда


 Н.Г. Дорошенко

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заместитель председателя комиссии

 Н.В. Скороходова

Согласовано:

Председатель местной организации
Симферопольского района Крымской республиканской
региональной Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

 Я.В. Фиклистова

Управленческое решение согласовано «22» июня 2023 г. (протокол № 2)

Межведомственной комиссией по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Симферопольском районе Комиссией по проведению обследования и паспортизации социальной инфраструктуры МБОУ «Партизанская школа им. А.П. Богданова»